

Merkblatt

# Schlüssel für Steuerungs- und Aufzugsanlagen sowie Absperrrichtungen für den Feuerwehreinsatz im Kanton Basel-Stadt

Mit diesem Merkblatt werden die Schlüsseltypen für Schliess-, Steuerungs- und Aufzugsanlagen in Absprache mit der Feuerpolizei Basel-Stadt, der Berufsfeuerwehr Basel-Stadt und dem Arbeitsinspektorat Basel-Stadt geregelt.

## Steuerungsschlüssel

Schlüsselschalter Rauch- und Wärmeabzug	MHA 3000
Schlüsselschalter Rauchschutz-Druckanlagen (RDA)	MHA 3000
Plankasten von Brandmeldeanlagen	Anlageschlüssel (Errichter BMA)
Bedienung Brandmeldeanlagen	Anlageschlüssel (Errichter BMA)
Schränke von Brandmeldeanlagen und Fernmeldetableaus	Anlageschlüssel (Errichter BMA)
Schlüsselkasten für Badges bei Brandmeldeanlagen	MHA 1000

## Absperrschliessungen

Barrieren	MHA 3000
Absperrpfosten	MHA 3000 oder Kaba 5000er
Bauabsperungen	MHA 3000
Aussentore bei Objekten ohne Brandmeldeanlage	MHA 3000

## Schlüssel für Aufzugsanlagen

Feuerwehrsteuerung in Aufzugskabinen	MHA 1000
Brandfallsteuerung von Aufzügen aussen	MHA 3000
Wartungstüren bei Aufzügen	MHA 3000
Liftmaschinenräume	MHA 3000

## Vierkantschlüssel

- Der Vierkant-**Hydrantenschlüssel** hat die Innenmasse 20 x 20 mm und einen Aussendurchmesser von 44 mm.
- Der **allgemeine** Vierkantschlüssel (z. B. für den Einspeisungskasten der Feuerwehr) hat das Schenkelmass von 6 x 6 mm oder 8 x 8 mm. Der Lochkreis beträgt mindestens 13 mm oder 15 mm.

Bezugsquelle der Schlüssel und Schlüsselzylinder für das Fabrikat MHA 3000:

KOCH Group AG  
Sternenfeldstrasse 14  
4127 Birsfelden  
Telefon 061 385 60 40  
E-Mail: [basel@koch.ch](mailto:basel@koch.ch)

Für weitere Fragen im Zusammenhang mit diesem Merkblatt wenden Sie sich an die Feuerpolizei Basel-Stadt oder an die Berufsfeuerwehr Basel.