



Merkblatt

## Schlüssel für Steuerungs- und Aufzugsanlagen sowie Absperreinrichtungen für den Feuerwehreinsatz im Kanton Basel-Stadt

Mit diesem Merkblatt werden die Schlüsseltypen für Schliess-, Steuerungs- und Aufzugsanlagen in Absprache mit der Feuerpolizei Basel-Stadt, der Berufsfeuerwehr Basel-Stadt und dem Arbeitsinspektorat Basel-Stadt geregelt.

### Steuerungsschlüssel

Schlüsselschalter Rauch- und Wärmeabzug	MHA 3000
Plankasten von Brandmeldeanlagen	Anlageschlüssel
Bedienung Brandmeldeanlagen	Anlageschlüssel
Schränke von Brandmeldeanlagen und Fernmeldetableaus	Anlageschlüssel
Schlüsselkasten für Badges bei Brandmeldeanlagen	MHA 1000

### Absperrschliessungen

Barrieren	MHA 3000
Absperrpfosten	MHA 3000 oder Kaba 5000er
Bauabsperungen	MHA 3000
Aussentore bei Objekten ohne Brandmeldeanlage	MHA 3000

### Schlüssel für Aufzugsanlagen

Feuerwehrsteuerung in Aufzugskabinen	MHA 1000
Brandfallsteuerung von Aufzügen aussen	MHA 3000
Wartungstüren bei Aufzügen	MHA 3000
Liftmaschinenräume	MHA 3000

Die Schlüssel und Schlüsselzylinder für das Fabrikat MHA 3000 können bei folgender Firma bezogen werden:

KOCH Group AG  
Hünigerstrasse 40  
4056 Basel  
Telefon 061 385 60 40  
E-Mail: [basel@koch.ch](mailto:basel@koch.ch)

Für weitere Fragen im Zusammenhang mit diesem Merkblatt wenden Sie sich an die Feuerpolizei Basel-Stadt oder an die Berufsfeuerwehr Basel.